

Checkliste

Vorbeugender Brandschutz bei Bühnen- und Studioarbeiten

Mit dieser Checkliste können Sie überprüfen, ob Sie die vorgeschriebenen Anforderungen an einen vorbeugenden Brandschutz bei Veranstaltungen und Produktionen erfüllen.

Bitte beachten Sie, dass hier nur die allgemeinen Bedingungen berücksichtigt sind. Für die konkrete Anwendung können weitere Aspekte hinzugefügt werden.

Voraussetzungen erfüllt?	Handlungsbedarf	Bemerkung
1. Stehen Feuerlöscher in ausreichender Anzahl zur Verfügung?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Nicht anwendbar	
2. Sind die Stellen, an denen sich Feuerlöscheinrichtungen befinden, deutlich erkennbar und dauerhaft gekennzeichnet? (soweit die Feuerlöscheinrichtungen nicht automatisch oder zentral von Hand gesteuert werden)	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Nicht anwendbar	
3. Ist für den Brandfall ein Alarmplan aufgestellt?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Nicht anwendbar	
4. Sind Personen in ausreichender Anzahl mit der Handhabung der Feuerlöscheinrichtungen vertraut?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Nicht anwendbar	
5. Werden die Feuerlöscheinrichtungen regelmäßig geprüft?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Nicht anwendbar	

Voraussetzungen erfüllt?	Handlungsbedarf	Bemerkung
6. Ist über die Prüfung ein schriftlicher Nachweis geführt?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Nicht anwendbar	
7. Sind Flucht- und Rettungswege gekennzeichnet?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Nicht anwendbar	
8. Ist sichergestellt, dass Rauchen, Feuer und offenes Licht in bühnentechnischen, darstellerischen und produktionstechnischen Bereichen verboten ist? (Anweisung, Kennzeichnung)	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Nicht anwendbar	
9. Werden Aufbauten und Dekoration, mit Ausnahme von Möbeln und Requisiten, nur verwendet, wenn diese mindestens schwer entflammbar sind?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Nicht anwendbar	
10. Wenn aus szenischen Gründen Abweichungen von Punkt 8 unumgänglich sind: Hat der Unternehmer/die Unternehmerin besondere Brandschutzmaßnahmen getroffen, die mit der örtlich zuständigen Feuerwehr abgestimmt sind?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Nicht anwendbar	