

Checkliste		
Prüfung elektrischer Geräte und Anlagen		
<p>Mit dieser Checkliste können Sie überprüfen, ob die vorgeschriebenen Anforderungen an die Prüfung elektrischer Geräte und Anlagen bei Veranstaltungen und Produktionen erfüllt sind.</p> <p>Bitte beachten, dass hier nur die allgemeinen Bedingungen berücksichtigt sind. Für die konkrete Anwendung können weitere Aspekte hinzugefügt werden.</p> <p>Umfassende Informationen finden Sie in der Informationsschrift der Verwaltungs-Berufsgenossenschaft "Prüfung elektrischer Anlagen und Geräte".</p>		
Anforderung	Handlungsbedarf	Bemerkung
<b>Elektrische Geräte</b>		
1. Ist sichergestellt, dass nur geprüfte elektrische Geräte bereitgestellt werden (z. B. GS-Zeichen, besser noch DGUV Test-Zeichen)?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Nicht anwendbar	
2. Ist sichergestellt, dass Geräte, für die eine Konformitätserklärung des Herstellers nicht vorliegt, vor dem ersten Einsatz einer Eingangsprüfung zu unterziehen sind?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Nicht anwendbar	
3. Ist sichergestellt, dass nach Instandsetzung und Änderungen von Geräten Prüfungen erfolgen (DIN VDE 0701-0702)?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Nicht anwendbar	
4. Ist sichergestellt, dass die Prüfung der Geräte regelmäßig wiederholt wird (DIN VDE 0701-0702)? (Prüffristen)	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Nicht anwendbar	
5. Werden die Ergebnisse der Prüfungen dokumentiert? (z. B. Prüfbuch, Prüfplakette)  "Prüfprotokolle" nutzen	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Nicht anwendbar	

Anforderung	Handlungsbedarf	Bemerkung
<b>Elektrische Anlagen</b>		
6. Ist sichergestellt, dass der erste Einsatz einer elektrischen Anlage erst nach einer Prüfung erfolgt?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Nicht anwendbar	
7. Ist sichergestellt, dass nach Instandsetzung, Änderungen oder Erweiterungen von Anlagen Prüfungen erfolgen? (nach DIN VDE 0105 Teil 100 oder DIN VDE 0100 Teil 600)	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Nicht anwendbar	
8. Ist sichergestellt, dass die Prüfung der Anlagen regelmäßig wiederholt wird? (Prüffristen)	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Nicht anwendbar	
9. Werden die Ergebnisse der Prüfungen dokumentiert? (z. B. Prüfprotokoll, Prüfplakette)	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Nicht anwendbar	