

## Empfehlung für Prüfungen von Anlagen, Geräten und Arbeitsmitteln

Quelle: ARD/ZDF UVR 12 "Regelmäßige Prüfungen von Anlagen, Geräten und sicherheitstechnischen Einrichtungen"

Art der Anlage, Geräte, sicherheitstechnische Einrichtung	Rechtsbezug Quelle	Bewährte Prüfristen	Befähigte Person	Prüfnachweis	Bemerkungen
allgemeine sicherheitstechnische Einrichtungen z.B. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sicherheitsbeleuchtung</li> <li>• Absaugeinrichtung</li> <li>• Signal- und Meldeanlagen</li> <li>• Notaggregate</li> <li>• Notschalter</li> <li>• Brandschutz-Sicherheitseinrichtungen</li> </ul>	ArbStättV	regelmäßig	Unternehmer/ Unternehmerin, Beauftragte, Sachkundige	Aufzeichnung empfohlen	Sicht- und Funktionskontrolle
Arbeitsmittel, kraftbetrieben - mit berührungslos wirkenden Schutzeinrichtungen	BetrSichV	angemessene Zeitabstände jährlich (nach alter VBG 5)	befähigte Personen Unternehmer/ Unternehmerin, Beauftragte	Aufzeichnung schriftlicher Bericht	Prüfung auf Nachlauf
Atmenschutzgeräte, Druckgasflaschen	DGUV Regel 112-190, bisher BGR 190	6 Monate bis 6 Jahre	Unternehmer/ Unternehmerin, Beauftragte	Prüfbuch	siehe Tabellen in DGUV Regel 112-190, bisher BGR 190

Art der Anlage, Geräte, sicherheitstechnische Einrichtung	Rechtsbezug Quelle	Bewährte Prüfristen	Befähigte Person	Prüfnachweis	Bemerkungen
Aufzüge, Hauptprüfung Zwischenprüfung	BetrSichV; TRA 102	2 Jahre ca. 1 Jahr	Sachverständige Sachverständige	Bescheinigung	
Beleuchtungsüberprüfung, Sicherheitsleitsysteme Beleuchtungsanlage	ASR A3.4/B	2 Jahre 3 Jahre gemäß Gefährungs- beurteilung	Sachkundige Sachkundige	Aufzeichnung	
Bühnen/Studios Maschinen techni- sche und sicherheitstechnische Einrichtungen gemäß BGV C1	DGUV Vorschrift 17, bisher BGV C1	1 Jahr 4 Jahre gemäß Gefährungs- beurteilung	Sachkundige ermächtigte Sachver- ständige	Prüfbuch	
Dampfkessel	BetrSichV; TRD 500	1 bis 9 Jahre	Sachverständige	Bescheinigung	siehe Prüfgruppen II und IV
Druckbehälter	BetrSichV; TRB 500	2 bis 10 Jahre je nach Betriebsbedingungen	Sachverständige Sachkundige	Bescheinigung	siehe Prüfgruppen IV und VII siehe Prüfgruppen I, III, V, VI
Elektrische Betriebsmittel und An- lagen, ortsfest (wenn nicht durch Elektrofachkraft überwacht)	DGUV Vorschrift 3, bisher BGV A 3; BetrSichV	4 Jahre	Elektrofachkraft	Aufzeichnung	
Elektrische Betriebsmittel, nicht ortsfest (keine Benutzung auf Baustellen)	DGUV Vorschrift 3, bisher BGV A 3; BetrSichV	6 Monate* oder nach Beanspruchung**	Elektrofachkraft/ unterwiesene Personen	Prüfplakette	

\* = Richtwert, \*\* = Richtwert verlängert sich bei Fehlerquote < 2%

Art der Anlage, Geräte, sicherheitstechnische Einrichtung	Rechtsbezug Quelle	Bewährte Prüffristen	Befähigte Person	Prüfnachweis	Bemerkungen
Fahrzeuge	DGUV-Vorschrift 70, bisher BGV D29	jährlich (entfällt bei Inspektionen nach Herstellervorgabe)	Sachkundige	Aufzeichnung	
Fehlerstromschutz, mobil	DGUV Vorschrift 3, bisher BGV A 3	monatlich	Elektrofachkraft/ unterwiesene Personen	Aufzeichnung	mit geeigneten Prüfgeräten
Fehlerstromschutz, Fehlerspannungsschutzschalter stationär	DGUV Vorschrift 3, bisher BGV A 3	6 Monate	Benutzer	Betätigung der Prüfeinrichtung	Fenster, Türen und Tore, kraftbetätigt
Fenster, Türen und Tore, kraftbetätigt	ASR A1.7	jährlich	Sachkundige	schriftlicher Nachweis	
Feuerlöscher	ArbStättV; ASR A2.2	2 Jahre in Sonderfällen verkürzte Prüffristen	legitimierte Sachkundige (Sachkundige zugelassen für Feuerlöscherprüfung)	Prüfplakette	
Feuerlöschanlagen mit Löschgasen, z. B. CO <sup>2</sup>	ArbStättV; DGUV Regel 105-001, bisher BGR 134	6 Monate jährlich 2 Jahre	Sachkundige Sachkundige/ Sachverständige Sachverständige	Prüfbericht/ Prüfbuch	Auslöse- und Alarmsystem Prüfung der gesamten Anlage
Flüssigkeitsstrahler	BetrSichV	jährlich	Sachkundige	Prüfbuch	
Flurförderzeuge	DGUV Vorschrift 6, bisher BGV D27	jährlich	Sachkundige	schriftl. Nachweis	

Art der Anlage, Geräte, sicherheitstechnische Einrichtung	Rechtsbezug Quelle	Bewährte Prüfristen	Befähigte Person	Prüfnachweis	Bemerkungen
Fotolabor/Kopierwerk Körper-/Augendusche	ArbStättV	monatlich	Unternehmer/ Unternehmerin, Beauftragte		Funktionsfähigkeit
Hebebühnen	DGUV Information 208-018, bisher BGI 720	jährlich	Sachkundige	schriftl. Nachweis	
Klimaanlage, allgemein mit Hygieneinspektion Dampferzeuger, Hygieneinspektion Kühlturm, mikrobiologische Untersuchung	ArbStättV; VDI 6022	2 Jahre 6 Monate 6 Monate	Fachkraft n. VDI 6022 Fachkraft n. VDI 6022 Institut, Labor	Aufzeichnung Aufzeichnung Aufzeichnung	
Krane	DGUV Vorschrift 52, bisher BGV D6	jährlich	Sachkundige	Prüfbuch	
Küche Nahrungsmittelmaschinen "Dunstabzugsanlage" Gasgeräte Flüssiggasgeräte mit offener Flamme	DGUV Regel 110-002, bisher BGR 111	jährlich jährlich 14-tägig alle 2 Jahre alle 4 Jahre	Sachkundige Sachkundige Unternehmer/ Unternehmerin Beauftragte Sachkundige Sachkundige	schriftlicher Nachweis Prüf- buch, -plakette oder Maschinen- datei schriftlicher Nachweis	Wirksamkeit der Schutzeinrichtungen Funktion und Ablagerungen
Lagereinrichtungen und -geräte, kraftbetrieben	DGUV Regel 108-007, bisher BGR 234	jährlich	Sachkundige	Aufzeichnung	
Lastaufnahmeeinrichtungen Rundstahlketten, umhüllte Hebebänder	BGR 500	jährlich 3 Jahre	Sachkundige	schriftlicher Nachweis	Sicht- u. Funktionsprüfung physikalische Prüfung

Art der Anlage, Geräte, sicherheitstechnische Einrichtung	Rechtsbezug Quelle	Bewährte Prüffristen	Befähigte Person	Prüfnachweis	Bemerkungen
Leitern Leitern, mechanisch	BetrSichV	regelmäßig jährlich	Unternehmer/Unternehmerin, Beauftragte, Sachkundige	Prüfbuch, -liste	
Lüftungstechnische Anlagen mit u. ohne Reinigung	DGUV Regel 109-002, bisher BGR 121	jährlich	Unternehmer/Unternehmerin, Beauftragte, Sachkundige	schriftlicher Nachweis	
Regalbedienungsgeräte	DGUV Regel 108-007, bisher BGR 234	jährlich	Sachkundige	Aufzeichnung	
Schweißgeräte Gebrauchsstellenvorlage Schläuche	BetrSichV	angemessene Zeitabstände	befähigte Personen	Aufzeichnung	
Sicherheits- und Rettungsgeschirre	DGUV Regel 112-198, bisher BGR/GUV-R 198; DGUV Regel 112-199, bisher BGR/GUV-R 199	jährlich	Sachkundige	Aufzeichnung empfohlen	Nutzungsdauer bei geringer Beanspr. Seile/Bänder: bis max. 9 Jahre Gurte: bis max. 12 Jahre
Winden, Hub- und Zuggeräte	DGUV Vorschrift 54, bisher BGV D8	jährlich	Sachkundige	Prüfbuch, -plakette	zusätzliche Ermittlung der Nutzungsdauer